

Результаты исследования качества питьевой воды в СЦВ с. Дуброво,
Кировский р-н Калужской области, за 2023г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата	05.04.23.	05.04.23.
		пдк	скважина	станция водоочистки
Цветность	градус цветности	20	17,8	3,1
Запах	балл	2	2 мет.	0
Вкус	балл	2	0	0
Мутность	мг/дм ³	1,5	4,1	1,5
Водородный показатель	ед. рН	6.-9	7,2	7,2
Железо общее	мг/дм ³	0,3	1,13	0,3
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	5	1,6	1,7
Хлорид-ион	мг/дм ³	350	21,1	22,1
Жесткость	°Ж	7	5,8	7,0
Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	2	0,26	<0,1
Нитрит- ион (NO ₂)	мг/дм ³	3	0,007	0,012
Нитрат – ион (NO ₃)	мг/дм ³	45	0,93	0,24

Исследования проведены отделением ИБЛПВ на Людиновском в/з ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник отделения

Серегина С.М.

